

消防設備等点検一覧表

設備名	数量	点検周期	備考
① 消火器設備			
粉末用消火器	91	総合 1 回 外観機能 1 回	
② スプリンクラー設備			
加圧送水装置	1	総合 1 回 外観機能 1 回	φ 150 × 1,800l/min × 79m × 45K
起動装置	1		
ヘッド(閉鎖型)	1,194		
ヘッド(開放型)	57		
操作盤	1		
送水口	1		
圧力スイッチ	1		
一斉開放弁	4		
手動開放弁	1		
音響装置	7		
③ 泡消火設備			
泡タンク	1	総合 1 回 外観機能 1 回	φ 100 × 840l/min × 66m × 18.5K
加圧送水装置	1		
起動装置	1		
感知ヘッド	225		
操作盤	1		
圧力スイッチ	1		
一斉開放弁	64		
表示盤	1		
手動弁	1		
音響装置	2		
④ 特殊ガス消火設備			
二酸化炭素容器	16	総合 1 回 外観機能 1 回	
起動用小容器	3		
容器弁開放器	16		
起動用操作函	3		
音響装置	4		
放出表示灯	1		

制御装置	1		
ヘッド	14		
選択弁	3		
ダンパー	1		
蓄電池設備	一式		
⑤ 誘導灯設備			
誘導灯 大型	23	総合 1 回 外観機能 1 回	
中型	103		
屋内通路	28		
廊下通路	20		
階段通路	35		
客席	24		
⑥ 避難器具設備			
緩降機	2	総合 1 回 外観機能 1 回	
⑦ 連結送水管設備			
連結送水管	6	総合 1 回 外観機能 1 回	外観点検で「耐圧性能点検」 を 3 年に 1 回実施
放水口	6		
放水用具格納箱	8		
⑧ フード消火設備			
手動起動装置	1	総合 1 回 外観機能 1 回	1 階喫茶厨房
遮断弁	1		
非常電源	1		
⑨ ハロゲン化物消火設備			
ハロゲン化物容器	3	総合 1 回	5 階機器室 1 ～ 5
起動用小容器	2	外観機能 1 回	
容器弁解放器	3		
起動用操作函	2		
音響装置	2		
放出表示灯	2		
制御装置	1		
ヘッド	10		
ダンパー	4		
蓄電池設備	一式		